



No. EXPEDIENTE
<b>SC-3557</b>
No. DOCUMENTO
TSS-CCC-CP-2018-0020

07 de enero de 2019

Página 1 de 1

**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Comité de Compras y Contrataciones

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

CIRCULAR No. **Proceso TSS-CCC-CP-2018-0020**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**Proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2018-0020**

El Comité de Compras y Contrataciones de **Tesorería de la Seguridad Social** les informa que, en fecha **03 de enero 2019** recibimos la siguiente pregunta:

**Pregunta 1**

En el Cap. "II. TIPO DE PROCESO Y MODALIDAD DE SELECCIÓN" de las Especificaciones Técnicas ¿Se puede Entregar un único formulario de oferta económica que contenga los 3 lotes, así como también un único archivo de Análisis de Precios Unitarios, sabiendo que si se entregaran presupuestos y fianzas Independientes?

**Pregunta 2.**

En el Cap. "V DOCUMENTOS REQUERIDOS" de las Especificaciones Técnicas uno de los puntos dice "Documento con datos y características de fábrica de los materiales y equipos que se utilizarán indicando (donde aplique) marca, materiales, tamaño, grosor, espesor, modelo, características generales, de cada ítem solicitado". ¿Eso se refiere a que se debe entregar una ficha técnica de los materiales y equipos más Influyentes que se utilizarán?

**Pregunta 3.**

También en el Cap. "V DOCUMENTOS REQUERIDOS" de las Especificaciones Técnicas uno de los puntos dice "Diseño a color de la propuesta. Se refiere a fotografías o dibujos fieles en perspectiva propuesto, cumpliendo con las dimensiones y materiales indicados en lo entregado por la TSS. Deben describir materiales a utilizar, color, medidas, marca y modelo, entre otros." ¿Cómo se debe manejar este punto ya que no es una construcción nueva, sino, un acondicionamiento de algo existente y no se han suministrado planos ni detalles de colores, entre otras cosas?

**Pregunta 4.**

En el documento de **ESPECIFICACIONES TECNICAS** se refiere en varias ocasiones a planos de las oficinas, pero estos no se encuentran ni en la página de la TSS ni en el portar transaccional de Compras Dominicanas. Favor suministrar dichos planos.

**Pregunta 5**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Santiago**, la partida 6.1 "Suministro e Instalación de Puertas Flotante cristal templado 3/8" inc. Laminado y Herraje". No especifica medidas. Favor especificar dimensiones.

**Pregunta 6.**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Santiago**, las partidas 6.2 "Suministro e instalación de cristal fijo flotante y laminado en of. Gerente" y 6.3 "Suministro e instalación de cristal fijo flotante y laminado en Salón de Formación al Usuario". No especifica la resistencia del cristal. Debe Considerarse 3/8" Templado?



**Pregunta 7.**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Santiago**, la partida 6.4 "Puerta de corredera en Salón de Formación al Usuario" no especifica ni material, ni medidas. Favor suministrar algún detalle que especifique Dimensiones y Materiales a usar.

**Pregunta 8.**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Santiago**, la partida 7.4 "Suministro e instalación de lavamanos incl. mueble, espejo y mezcladora" Favor especificar tipo, materiales y dimensiones del mueble, como así también las dimensiones del espejo.

**Pregunta 9**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Santiago**, las partidas 7.5 "Suministro y colocación de cerámica de pared" y 7.6 "Suministro y colocación de cerámica de piso". Favor especificar las dimensiones de la misma.

**Pregunta 10**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Puerto Plata**, la partida 4.5 "Suministro y Colocación de Salidas Eléctricas (Accesorios) BTICINO". Favor especificar el tipo y las cantidades de cada Salida Eléctrica (Interruptor Sencillo, Interruptor Doble, Tomacorriente 110v, Tomacorriente UPS, Etc.).

**Pregunta 11**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Puerto Plata**, la partida 5.1 "Suministro e Instalación de Paneles en Cristal Flotante para Salón de Formación al Usuario Incluye Laminado y Perfilaría P40" No especifica la resistencia del cristal. Debe Considerarse 3/8" Templado?

**Pregunta 12**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Puerto Plata**, la partida 5.2 "Suministro e Instalación de Puertas Flotante cristal templado 3/8" inc. Laminado y Herraje" No especifica medidas. Favor especificar dimensiones.

**Pregunta 13**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Puerto Plata**, la partida 5.3 "Suministro e Instalación de Puerta Flotante en Riel cristal templado 3/8"inc. Laminado y Herraje" no especifica ni material, ni medidas. Favor suministrar algún detalle que especifique Dimensiones y Materiales a usar.

**Pregunta 14**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Puerto Plata**, la partida 7.4 "Adecuación de Gabinete de Piso en Cocina y Movilización de Salidas Eléctricas p/nevera". Favor Especificar las dimensiones del Gabinete y el alcance de la adecuación.

**Pregunta 15**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Puerto Plata**, la partida 7.5 "Rampa de Entrada Principal en Granito Inc. violando horizontal para mejorar la adherencia y Baranda a ambos lados en acero inoxidable". Favor suministrar Detalle y Dimensiones tanto de la rampa como de la baranda en acero inoxidable.

**Pregunta 16**

En el **Presupuesto de Adecuación Oficina TSS Bávaro**, la partida 5.1 "Suministro e Instalación de Puertas Flotante cristal templado 3/8" inc. Laminado y Herraje" No especifica medidas. Favor especificar dimensiones.

**Pregunta 17**

Nos pueden enviar los planos que se mencionan en el pliego de condiciones de los lotes.

**Pregunta 18**

Uno de los puntos del Acápito V de los Documentos Requeridos hace mención a un Diseño a Color de la propuesta. ¿Esto Aplica para este proceso? ¿Si es así como sería la evaluación?



**Pregunta 19**

En el presupuesto de Santiago las partidas 6.2 y 6.3 hacen mención a unos cristales, sin embargo, no dicen que sean templados, entendemos que por mayor seguridad y dureza deben ser Templados, los consideramos así en la propuesta?

**Pregunta 20**

En el presupuesto de Santiago la partida 6.4 hace mención a una puerta corredera, esta puerta se puede considerar de Aluminio y Cristal de 1.00x2.10 con riel en la parte superior y/o inferior?

**Pregunta 21**

En el presupuesto de Puerto Plata la partida 4.5 hace mención a salidas eléctricas, pero no dice cuántas salidas ni de qué tipo. ¿Pueden suministrarnos esa información para que haya igualdad en la evaluación?

**Pregunta 22**

En el presupuesto de Puerto Plata la partida 5.1 hace mención a unos cristales, sin embargo, no dicen que sean templados, entendemos que por mayor seguridad y dureza deben ser Templados, los consideramos así en la propuesta?

**Pregunta 23**

En la adecuación oficina TSS santiago, la PARTIDA 6.1 PUERTAS FLOTANTE CRISTAL. No dice las dimensiones. Podrían suministrar las medias.

**Pregunta 24**

En la adecuación oficina TSS santiago, la PARTIDA 7.4 LAVAMANOS INCL. MUEBLE, ESPEJO Y MEZCLADORA. Especificar detalles y/o dimensiones del mueble.

**Pregunta 25**

En la adecuación oficina TSS santiago, la PARTIDA 7.5 CERÁMICA DE PARED. ¿De qué tamaño son las cerámicas?

**Pregunta 26**

En la adecuación oficina TSS santiago, la PARTIDA 7.6 CERÁMICA DE PISO. ¿De qué tamaño son las cerámicas?

**Pregunta 27**

En la adecuación oficina TSS puerto plata, la PARTIDA 5.2 PUERTAS FLOTANTE CRISTAL. No dice las dimensiones. Podrían suministrar las medias.

**Pregunta 28**

En la adecuación oficina TSS puerto plata, la PARTIDA 5.3 PUERTA FLOTANTE EN RIEL. Especificar detalles y/o dimensiones de la puerta.

**Pregunta 29**

En la adecuación oficina TSS puerto plata, la PARTIDA 7.4 ADECUACIÓN DE GABINETE DE PISO. Especificar detalles de esta adecuación de gabinete de piso.

**Pregunta 30**

En la adecuación oficina TSS puerto plata, la PARTIDA 7.5 RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL. Especificar detalles de esta rampa.

**Pregunta 31**

En la adecuación oficina TSS bávaro, la PARTIDA 5.1 PUERTAS FLOTANTE CRISTAL. No dice las dimensiones. Podrían suministrar las medias.

**Pregunta 32**

En las Especificaciones Técnicas punto V Documentos Requeridos uno de los requisitos es DOCUMENTO CON DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE FÁBRICA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN INDICANDO



(DONDE APLIQUE) MARCA, MATERIALES, TAMAÑO, GROSOR, ESPESOR, MODELO, CARACTERÍSTICAS GENERALES, DE CADA ÍTEM SOLICITADO. ¿Hay que suministrar fichas técnicas de los insumos más importante? ¿De ser así podría ser subsanable este punto?

**Pregunta 33**

En las Especificaciones Técnicas hace mención a unos planos los cuales no están en la página web ni en el portal de compras. Favor enviarnos los planos.

**Resolución Única:** En relación a las consultas de los oferentes en referencia al proceso TSS-CCC-CP-2018-0020, el Comité de Compras y Contrataciones emite la siguiente respuesta:

**Respuesta pregunta 1.**

El formulario de presentación de oferta económica cargado como anexo en este proceso contiene el formato de presentación de oferta F033 por regionales en un solo documento, los análisis deben estar en el orden de desarrollo cónsonos con las partidas, pueden presentarse juntos, la fianza puede ser una y su monto debe cubrir la totalidad de la oferta presentada.

**Respuesta pregunta 2.**

Si.

**Respuesta pregunta 3.**

Los Planos están incluidos en las especificaciones técnicas publicados en la sección de Compras y Contrataciones del portal Transparencia de la Tesorería de la Seguridad Social y el portal de la DGCP, Enmienda Aclaratoria TSS-CCC-CP-2018-0020

**Respuesta pregunta 4.**

Los Planos están incluidos en las especificaciones técnicas publicados en la sección de Compras y Contrataciones del portal Transparencia de la Tesorería de la Seguridad Social y el portal de la DGCP, Enmienda Aclaratoria TSS-CCC-CP-2018-0020

**Respuesta Pregunta 5.**

Puerta en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta Pregunta 6.**

Cristal Monolítico de 3/8" incluye laminado y perfilería en base y tope, Montura Flotante entre Vidrio

**Respuesta Pregunta 7.**

Puerta Corredera en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta Pregunta 8.**



**Respuesta pregunta 9**

Suministro y colocación de cerámica de pared (0.30 mts x 0.60 mts)  
Suministro y colocación de cerámica de piso (0.30 mts x 0.30 mts)



Se presentarán 3 muestras de Cerámica Importada en ambos casos para seleccionar

**Respuesta Pregunta 10.**

Tenemos Salidas en Combo de 3 Unid. (Tomacorriente 110V, Tomacorriente UPS, Salida de Data) en total de 10 combos

**Respuesta Pregunta 11.**

Cristal Monolítico de 3/8" incluye laminado y perfilería en base y tope, Montura Flotante entre Vidrio

**Respuesta Pregunta 12.**

Puerta en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta Pregunta 13.**

Puerta Corredera en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta Pregunta 14.**

En la actualidad el gabinete de piso tiene 4.00 ML de longitud y deberá quedar en 2.00 ML

**Respuesta Pregunta 15.**

Rampa de 2.00 mts x 1.20 y Baranda en ambos lados de 1.20 ML Acero Inoxidable tubo en 2"

**Respuesta Pregunta 16.**

Puerta en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta pregunta 17.**

Los Planos están incluidos en las especificaciones técnicas publicados en la sección de Compras y Contrataciones del portal Transparencia de la Tesorería de la Seguridad Social y el portal de la DGCP, Enmienda Aclaratoria TSS-CCC-CP-2018-0020

**Respuesta pregunta 18.**

Si, Cumple o No Cumple

**Respuesta pregunta 19**

Cristal Monolítico 3/8" Con perfilería base y tope Montura Flotante entre cristales inc. laminado

**Respuesta Pregunta 20.**

Puerta Corredera en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts, riel superior

**Respuesta Pregunta 21.**

Tenemos Salidas en Combo de 3 Unid. (Tomacorriente 110V, Tomacorriente UPS, Salida de Data) en total de 10 combos

**Respuesta Pregunta 22.**

Cristal Monolítico 3/8" Con perfilería base y tope Montura Flotante entre cristales

**Respuesta pregunta 23**

Puerta en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta pregunta 24**

Ver imagen en Respuesta a pregunta 8

**Respuesta pregunta 25**

Suministro y colocación de cerámica de pared (0.30 mts x 0.60 mts)  
Se presentarán 3 muestras de Cerámica Importada para seleccionar

**Respuesta pregunta 26**

Suministro y colocación de cerámica de piso (0.30 mts x 0.30 mts)



Se presentarán 3 muestras de Cerámica Importada para seleccionar

**Respuesta pregunta 27**

Puerta en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta pregunta 28**

Puerta Corredera en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta pregunta 29**

En la actualidad el gabinete de piso tiene 4.00 ML de longitud y deberá quedar en 2.00 ML

**Respuesta pregunta 30**

Rampa de 2.00 mts x 1.20 y Baranda en ambos lados de 1.20 ML Acero Inoxidable tubo en 2" actualidad el gabinete de piso tiene 4.00 ML de longitud y deberá quedar en 2.00 ML

**Respuesta pregunta 31**


Puerta en Cristal Templado de 3/8" incl. Laminado y Herraje dimensiones 2.10 mts x 0.90mts

**Respuesta pregunta 32**

Sí debe suministrar las fichas técnicas. El punto no es subsanable.

**Respuesta pregunta 33**

Los Planos están incluidos en las especificaciones técnicas publicados en la sección de Compras y Contrataciones del portal Transparencia de la Tesorería de la Seguridad Social y el portal de la DGCP, Enmienda Aclaratoria TSS-CCC-CP-2018-0020

  
Henry Sahdalá  
Tesorero

