

Fecha de invitación: 17 de marzo del 2020

Proceso de Compra: Compra menor

**Empresas invitadas:**

Eduardo Manrique & Asociados SRL, D&H Servicios Institucionales SRL, De Santo Trading SRL

**Solicitud:**

Item	Cantidad	Descripción	Debe Incluir
1	24.00	Instalación salida de Data RJ-45 Cat. 6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberías y accesorios EMT de 3/4".</li> <li>• Cables UTP Siemon Categoría 6, certificado.</li> <li>• Outlet RJ-45.</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>
2	14.00	Instalación salida eléctrica de tomacorriente de CDE, de 120VAC a 15A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberías y accesorios EMT de 1/2".</li> <li>• Cables eléctricos AWG #12.</li> <li>• Tomacorriente doble 120V.</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>
3	9.00	Instalación salida eléctrica de tomacorriente de UPS, de 120VAC a 15A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberías y accesorios EMT de 1/2".</li> <li>• Cables eléctricos AWG #12.</li> <li>• Tomacorriente doble 120V, mamey.</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>
4	1.00	Corrida de cableado punto a punto y terminación de cableado HDMI 25FT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable HDMI version 1.4 o superior</li> </ul>
5	1.00	Patch Panel de 24 puertos CAT6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacks RJ-45 incorporados</li> </ul>
6	1.00	Instalación de canalización troncal desde el Data Center de Plaza Naco local 2 hasta el IDF del local 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubos EMT de 2" y accesorios de ensamblaje.</li> <li>• Registros Nema 1 12" x 12" x 4"</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>

En el orden de llegada, fueron recibidas las propuestas de las empresas

Orden llegada	Proveedor	RNC
1	Eduardo Manrique & Asociados SRL	101860588

Se evaluará el cumplimiento de la documentación y los requisitos técnicos solicitados bajo la modalidad cumple/no cumple.

Documentos	Empresas
	Eduardo Manrique & Asociados SRL
La cotización en formato de la empresa con la descripción de lo ofertado, los datos generales de la misma incluyendo nombre, dirección, logo, correo electrónico y teléfono del representante de esta, firma y sello. <b>No subsanable</b>	Cumple
Documento "Recepción y Lectura del Código de Ética" debidamente firmado y sellado. El Código de Ética y este documento se encuentran publicados en nuestro portal tss.gob.do sección Transparencia – Compras y Contrataciones, el Código de Ética de la institución en su última versión del mes de julio 2019. <b>Esto solo aplica para aquellas empresas que no lo hayan depositado en los registros de la TSS. Subsanable.</b>	Cumple
Tiempo de ejecución del servicio.	



Fueron enviadas a la Dirección de Seguridad y Monitoreo TIC las propuestas para evaluar si las mismas cumplen con los requisitos de la TSS, quedando de la siguiente manera:

ITEM	Cantidad	Descripción	Debe incluir	Eduardo Manrique & Asociados SRL
1	24	Instalación salida de Data RJ-45 Cat. 6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberías y accesorios EMT de 3/4".</li> <li>• Cables UTP Siemon Categoría 6, certificado.</li> <li>• Outlet RJ-45.</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>	Cumple
2	14	Instalación salida eléctrica de tomacorriente de CDE, de 120VAC a 15A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberías y accesorios EMT de 1/2".</li> <li>• Cables eléctricos AWG #12.</li> <li>• Tomacorriente doble 120V.</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>	Cumple
3	9	Instalación salida eléctrica de tomacorriente de UPS, de 120VAC a 15A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberías y accesorios EMT de 1/2".</li> <li>• Cables eléctricos AWG #12.</li> <li>• Tomacorriente doble 120V, mamey.</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>	Cumple
4	1	Corrida de cableado punto a punto y terminación de cableado HDMI 25FT	• Cable HDMI version 1.4 o superior	Cumple
5	1	Patch Panel de 24 puertos CAT6	• Jacks RJ-45 incorporados	Cumple
6	1	Instalación de canalización troncal desde el Data Center de Plaza Naco local 2 hasta el IDF del local 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubos EMT de 2" y accesorios de ensamblaje.</li> <li>• Registros Nema 1 12" x 12" x 4"</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>	Cumple

Fue evaluado el cumplimiento de los requisitos de documentación, técnicos y oferta económica, del proceso de **Compra Menor 0012-2020** para el Servicio de corrida de Cableado.

Item	Cant.	Descripción	Eduardo Manrique & Asociados SRL			
			Precio un	Itbis	Subtotal	Total
1.00	24.00	Instalación salida de Data RJ-45 Cat. 6.	2,875.00	517.50	3,392.50	81,420.00
2.00	14.00	Instalación salida eléctrica de tomacorriente de CDE, de 120VAC a 15A.	1,975.00	355.50	2,330.50	32,627.00
3.00	9.00	Instalación salida eléctrica de tomacorriente de UPS, de 120VAC a 15A.	2,295.00	413.10	2,708.10	24,372.90
4.00	1.00	Corrida de cableado punto a punto y terminación de cableado HDMI 25FT	2,995.00	539.10	3,534.10	3,534.10
5.00	1.00	Patch Panel de 24 puertos CAT6	8,725.00	1,570.50	10,295.50	10,295.50
6.00	1.00	Instalación de canalización troncal desde el Data Center de Plaza Naco local 2 hasta el IDF del local 1.	38,275.00	6,889.50	45,164.50	45,164.50
<b>Total</b>						<b>197,414.00</b>

En ese sentido, luego de evaluar el cumplimiento de los requisitos de documentación y técnicos del proceso de **compra menor 0012-2020** para la Servicio de corrida de Cableado., la adjudicación queda a la empresa Eduardo Manriques & Asociados SRL con un monto de **RD\$197,414.00**

Acta finalizada el día veinte (20) de marzo 2020.

Elaborado por:

*do Isaura Soto*

Elizabeth Núñez

Departamento de Compras y Contrataciones



Aprobado por:

*do Isaura Soto*

Marina Fiallo

Directora Administrativa

Aprobada por:

*José Israel del Orbe Antonio*

José Israel del Orbe Antonio  
Director de Finanzas