

Solicitud:

En fecha doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024), la Tesorería de la Seguridad Social convocó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y el portal institucional el proceso de Compra Menor No. TSS-DAF-CM-2024-0030 realizado para la Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center.

Conforme a la solicitud del referido proceso, la Tesorería de la Seguridad Social requería lo siguiente:

Ítem	Cantidad	Rubro	Descripción
1	1.00	81112003	Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center

Adicional a dicha convocatoria en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, fueron invitados a presentar ofertas en el proceso de referencia los siguientes proveedores:

Proveedor / Oferente	Registro Nacional del Contribuyente (RNC)	Registro de Proveedor del Estado (RPE)
TCO Networking, SRL	131165265	43567
Centroxpert STE, SRL	131202772	66792
Digital City Company, SRL	132404181	102868

En el orden de llegada, fueron recibidas las propuestas de los siguientes oferentes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP):

Orden llegada	Proveedor/ Oferente	Registro Nacional del Contribuyente (RNC)	Registro de Proveedor del Estado (RPE)
1	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	107383
2	Digital City Company, SRL	132404181	102868
3	Obelca, SRL	132118881	91354
4	IQTEK Solutions, SRL	130876967	19423
5	Metro Tecnología (METROTEC), SRL	124026954	5742

Conforme a la Documentación de Credenciales requeridos en la página 5 de las Especificaciones Técnicas para el proceso de referencia, han sido evaluadas mediante el método **cumple/no cumple**, teniendo como resultado, lo indicado a continuación:

Evaluación Documentación Credenciales (Subsanable)

Documento	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Digital City Company, SRL	Obelca, SRL	IQTEK Solutions, SRL	Metro Tecnología (METROTEC), SRL
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Subsanable	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) Subsanable	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No incluyó
Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica o cotización. No Subsanable	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documento "Recepción y Lectura del Código de Ética" debidamente firmado y sellado. El Código de Ética y este documento están publicados en nuestro portal tss.gob.do sección Transparencia – Compras y Contrataciones- el Código de Ética de la institución en su última versión del mes de mayo 2021.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No incluyó
Compromiso Ético Proveedores	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No incluyó
Declaración jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 8 numeral 3 y artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Registro Mercantil vigente.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario Declaración simple sobre Beneficiarios Finales suministrada a DGCP	Subsanado	Cumple	Subsanado	Cumple	No incluyó
Tres (03) cartas de referencia de trabajos realizados de la misma naturaleza que los requeridos en el presente proceso en los últimos cinco (05) años.	No cumple con la experiencia específica solicitada por TSS	Subsanado	Cumple	Cumple	No incluyó

CONTROL Y ANALISIS
01 AGO 2024
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN PAGO AL DÍA
TSS
20/08/2024



Evaluación Documentación Técnica (No Subsanable)

Como resultado de la evaluación técnica los peritos evaluaron el cumplimiento de la documentación y los requisitos técnicos solicitados bajo la modalidad cumple/no cumple. **No cumple en cualquiera de los criterios establecidos implica la desestimación de la propuesta sin más trámite**, el resultado de dicha evaluación se indica a continuación:

Item	Descripción	Requisito	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Digital City Company, SRL	Obelca, SRL	IQTEK Solutions, SRL	Metro Tecnología (METROTEC), SRL	
1	Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center	1. Servicios de mantenimiento Data Center – Sucursal de Plaza Naco de la TSS						
		Mantenimiento Preventivo UPS	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Verificación de señalizaciones de alarma.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Verificación de parámetros operativos de sistema eléctrico.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Limpieza y/o cambio de filtros de aire.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Limpieza de gabinetes.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Verificación de funcionamiento de ventiladores.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Medición de voltaje del banco de baterías.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Mantenimiento Preventivo Aires de Precisión						
		Verificación del estado operativo previo a la intervención	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Registro de condiciones ambientales previas	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Mediciones de acometida eléctrica	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Limpieza general y lavado del condensador	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Limpieza y/o reemplazo de filtro de aire	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Ajuste de conexiones de potencia	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Revisión de fugas en el circuito refrigerante	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Pruebas en vacío y revisión de la operación del compresor	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Revisión del arranque del ventilador interno	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Revisión del arranque del ventilador del condensador	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Registro de temperatura de inyección y de retorno	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Toma de lecturas de acuerdo con el reporte de mp	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Puesta en operación nuevamente	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Verificación del voltaje de control	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Verificación de los parámetros de control	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Mantenimiento preventivo de piso falso						
		Mantenimiento preventivo de sistema de incendio						
		Mantenimiento general sistema de supresión de incendios data center completo, limpieza de detectores, panel, medición de cableado, chequeo de condiciones de equipos, cables y terminales.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Mantenimiento general sistema de detección temprana de incendios por aspiración de humos en data center completo, limpieza de tuberías, aspersores y equipo, prueba y medición de cableado, chequeo de condiciones de equipos.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Prueba anual al sistema de detección y notificación apegados a la norma NFPA-72.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Inspección y mantenimiento al sistema de detección temprana por aspiración.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Prueba de integridad para sistema de agente limpio. Servicios trimestrales.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Inspección y mantenimiento de todo el sistema servicios trimestrales	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Mantenimiento preventivo sistema eléctrico						
		Revisión de Paneles de distribución y breakers.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Revisión de PDU y medidas de Amperaje	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Revisión de sistema de tierra	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Limpieza e Higienización de Data Center						
		Limpieza y aspiración Técnica basados en minimizar el número de partículas en suspensión tal como indica la normativa ISO 14644-1, así como ANSI/ISA-71.04 en lo que respecta a niveles de corrosión.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Suelo Técnico:						
		Extracción de residuos de gran tamaño	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Aspiración de residuos	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Aspirado de micropartículas	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Limpieza meticulosa con productos especiales de cables de datos, cables de energía, bandejas de cables, rosetas, estructura de falso suelo	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Placas del suelo:						
		Extracción de placa	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
		Limpieza piso falso con productos no agresivos	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	
Colocación y Nivelado de la placa	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
Limpieza de la superficie de los cables	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
Racks y Hardware (exterior):								
Aspiración externa de los racks.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
Limpieza en seco de zonas críticas.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
Corrección de alarmas generadas por:								
Sistema de incendio	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
UPS	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
Aires de precisión	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
PDU	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
Sensor de temperatura	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
Sensor de humedad	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple, no indica			
Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple, no indica			

J.P

CONTROL Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES
 01/08/2024
 11:46J 2024

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS DIGI FECHA 01/08/2024

Item	Descripción	Requisito	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Digital City Company, SRL	Obelca, SRL	IQTEK Solutions, SRL	Metro Tecnología (METROTEC), SRL
1	Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center	2. Servicios de mantenimiento Data Center - Oficinas Administrativas TSS (Av. Gustavo Mejía Ricard)					
		Mantenimiento Preventivo unidad de Aire Split	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de señalizaciones de alarma.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de parámetros operativos de	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza condensador	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza de evaporador	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de funcionamiento de ventiladores.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos recomendaciones.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Mantenimiento Preventivo UPS AblereX taurus 10kva	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de señalizaciones de alarma.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de parámetros operativos de sistema eléctrico.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza y/o cambio de filtros de aire.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza de gabinetes.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de funcionamiento de ventiladores.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Medición de voltaje del banco de baterías.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Mantenimiento preventivo sistema eléctrico.					
		Revisión de Paneles de distribución y breakers.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Revisión de PDU y medidas de Amperaje.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Revisión de sistema de tierra.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza e Higienización de Data Center					
		Limpieza y aspiración Técnica basados en minimizar el número de partículas en suspensión tal como indica la normativa ISO 14644-1, así como ANSI/ISA-71.04 en lo que respecta a niveles de corrosión.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Suelo Técnico:	cumple				
		Extracción de residuos de gran tamaño	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Aspiración de residuos	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Aspirado de micropartículas	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza meticulosa con productos especiales de cables de datos, cables de energía, bandejas de cables	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza de la superficie de los cables	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Racks y Hardware (exterior):	cumple				
		Aspiración externa de los racks.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza en seco de zonas críticas.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Corrección de alarmas generadas por:	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Sensor de temperatura	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple, no indica
Sensor de humedad	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple, no indica		
Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple		

CONTROL Y ANÁLISIS
 01 AGO 2024
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA: 01/08/2024

J.P

J



Item	Descripción	Requisito	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Digital City Company, SRL	Obelca, SRL	IQTEK Solutions, SRL	Metro Tecnología (METROTEC), SRL	
1	Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center	3. Servicios de mantenimiento Data Center – 2do nivel en la Torre Tesorería de la Seguridad Social						
		Mantenimiento Preventivo unidad de Aire Split	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de señalizaciones de alarma.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de parámetros operativos de sistema eléctrico.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza condensador	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza de evaporador	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de funcionamiento de ventiladores.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos recomendaciones.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Mantenimiento Preventivo UPS Alerex taurus 15 kva	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple, el UPS indicado Por Metrotec es de 10Kva
		Verificación de señalizaciones de alarma.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de parámetros operativos de sistema eléctrico.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza y/o cambio de filtros de aire.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza de gabinetes.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de funcionamiento de ventiladores.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Medición de voltaje del banco de baterías.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Mantenimiento Preventivo UPS Intrepid 20 kva	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple, El UPS indicado en el por MetroTech: 'UPS Smart 6kva' no esta funcionando en el 2do PISO la Torre de la seguridad Social
		Verificación de señalizaciones de alarma.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de parámetros operativos de sistema eléctrico.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza y/o cambio de filtros de aire.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza de gabinetes.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Verificación de funcionamiento de ventiladores.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Medición de voltaje del banco de baterías.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Mantenimiento preventivo sistema eléctrico.						
		Revisión de Paneles de distribución y breakers.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Revisión de PDU y medidas de Amperaje.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Revisión de sistema de tierra.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza e Higieneización de Data Center						
		Limpieza y aspiración Técnica basados en minimizar el número de partículas en suspensión tal como indica la normativa ISO 14644-1, así como ANSI/ISA-71.04 en lo que respecta a niveles de corrosión.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Suelo Técnico:	cumple	cumple				
		Extracción de residuos de gran tamaño	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Aspiración de residuos	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Aspirado de micropartículas	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza meticulosa con productos especiales de cables de datos, cables de energía, bandejas de cables	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza de la superficie de los cables	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Racks y Hardware (exterior):	cumple	cumple				
		Aspiración externa de los racks.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Limpieza en seco de zonas críticas.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Corrección de alarmas generadas por:	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
		Sensor de temperatura	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple, no indica
		Sensor de humedad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple, no indica
		Elaboración de reporte de servicio con diagnósticos y recomendaciones.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple

J.P

CONTROL Y ANALISIS
 U 1 AGU 2024
DE LAS OPERACIONES

DE LAS OPERACIONES

Conforme la documentación solicitada, y luego de la evaluación de la documentación técnica, conforme a la recomendación del perito designado, se procedió a solicitar en fecha 21 de junio de 2024 fue solicitada aclaración con relación en el aspecto técnico al oferente Resolución Técnica Aldaso, EIRL aclaración sobre su oferta conforme indica el **Artículo 130. Descalificación de ofertas económicamente no sustentables o temerarias**, podrá ser descalificada una oferta si en la etapa de evaluación económica la institución determina que el precio ofertado resulta no sustentable o temerario, por ser anormalmente bajo para cumplir con el objeto de la contratación. En estos casos, previo a decidir la descalificación, el responsable de la organización, gestión y ejecución del procedimiento de contratación deberá agotar previamente las siguientes actuaciones:

- a. Solicitar por escrito al oferente que describa con mayor detalle todo elemento económico de su oferta que suscite dudas acerca de su aptitud para cumplir el contrato.
- b. Los peritos evaluadores analizarán toda información adicional facilitada por el oferente conjuntamente con la que figure en su oferta para determinar finalmente si la oferta es o no sustentable.

Asimismo, en el marco de las aclaraciones y durante el proceso de evaluación fueron confirmadas y verificadas las cartas de referencia del oferente **Resolución Técnica Aldaso, EIRL** en el cual se pudo verificar que no posee la experiencia específica en el mantenimiento de Data Center por lo que recomienda en cuanto a la evaluación de las propuestas técnicas lo siguiente: **1-Desestimar** la oferta del oferente **Resolución Técnica Aldaso, EIRL**, toda vez que, si bien es cierto cumple con incluir por escrito lo relacionado a los requerimientos técnicos, no menos cierto es que a raíz de la referida confirmación y verificación de las cartas de referencia depositada como parte de su oferta, se puede evidenciar que no posee la experiencia específica requerida por esta TSS en las especificaciones técnicas para mantenimientos de Data Center; **2-Desestimar** la oferta del oferente **Metro Tecnología (METROTEC), S.R.L.**, en virtud de que su oferta no cumple ya que el UPS indicado por el oferente es de 10kva y se requería de 15 kva, asimismo, el UPS indicado por el oferente de 6kva cuando se requería 20kva, por tanto su oferta no se ajusta sustancialmente a las especificaciones técnicas del citado proceso.

Evaluación Oferta Económica

La evaluación de la oferta económica se hará únicamente a los oferentes que cumplan con cada uno de los requisitos técnicos y documentación solicitados. No cumple en cualesquiera de los criterios establecidos implica la desestimación de la propuesta. En ese sentido, se presenta los resultados de la evaluación de las ofertas económicas de los siguientes proveedores:

Item	Cantidad	Descripción	Digital City Company	Obelca	IQTEK Solutions
			Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario
1	1.00	Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center	765,137.25	850,000.00	966,089.70

CONSIDERANDO: Que el numeral 2 del artículo 38 del Reglamento de aplicación de la Ley 340-06 aprobado mediante el Decreto 416-23, establece que "Para el procedimiento de compra menor y aquellas compras que sean por montos por debajo de los umbrales será competente la Dirección Administrativa y Financiera, previa autorización de la máxima autoridad de la institución contratante".

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del citado Reglamento de aplicación, esta Tesorería de la Seguridad Social (TSS) cuenta con la debida apropiación presupuestaria para la realización del proceso de referencia, lo que se evidencia en el Certificado de Apropiación Presupuestaria generado de manera automática por la

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 20/08/2024

CONTROL Y ANALISIS
 01 AGO 2024
 DE LAS OPERACIONES

J.P



integración entre el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en su módulo de gastos.

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley 340-06 establece: "La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos".

CONSIDERANDO: Que es responsabilidad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), garantizar que las compras y contrataciones que realice la institución estén ajustadas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes, así como los demás principios rectores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas incluidos en el artículo 3 de la citada Ley 340-06.

CONSIDERANDO: Que la Ley 340-06 y sus modificaciones, en el numeral 3 del artículo 3 establece el principio de transparencia y publicidad, en este sentido, todas las informaciones de los procedimientos se encuentran publicadas tanto en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, como en el portal institucional de esta Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

CONSIDERANDO: Que, del mismo modo, la Ley 107-13 contiene dos disposiciones claras que obligan a la Administración a publicar toda la información de los procedimientos de contratación, a partir del principio de publicidad de las normas, de los procedimientos y del entero quehacer administrativo.

VISTA: La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de bienes, servicios y obras, de fecha 6 de agosto del 2006, modificada por la ley 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante el Decreto 416-23, de fecha 14 de septiembre de 2023.

VISTO: El Manual General de Procedimientos Ordinarios de Contratación Pública aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

VISTO: El expediente administrativo del proceso de Compra Menor No. **TSS-DAF-CM-2024-0030** realizado para la **Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center**. J.P

Conforme al criterio de adjudicación establecido en las Especificaciones Técnicas del proceso de Compra Menor No. TSS-DAF-CM-2024-0030 realizado para la adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center, la Dirección Administrativa y Dirección Financiera decide:

PRIMERO: DESESTIMAR las ofertas de los oferentes **Resolución Técnica Aldaso, EIRL y Metro Tecnología (METROTEC), S.R.L.** por los motivos previamente establecido en el presente informe.

SEGUNDO: ADJUDICAR el proceso de **Compra Menor No. TSS-DAF-CM-2024-0030** realizado para la **Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center** conforme las disposiciones del artículo 132 del Reglamento de aplicación de la Ley 340-06 al oferente: Digital City Company, S.R.L., por haber presentado una oferta que técnicamente que se ajusta a las Especificaciones solicitadas por TSS, conforme los detalles indicados a continuación:





Item	Cantidad	Descripción	Digital City Company			
			Precio Unitario	ITBIS	Sub-Total	Total
1	1.00	Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center	765,137.25	137,724.71	902,861.96	902,861.96
TOTAL						902,861.96

TERCERO: Establecer el reporte de lugares ocupados conforme se indica a continuación:

Resultados y Reporte de lugares ocupados consolidados de la evaluación económica del Procedimiento de Compra Menor No. TSS-DAF-CM-2024-0030 realizado para Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Data Center		
Lugar Ocupado	Oferentes	Valor de la propuesta (Precio unitario sin ITBIS)
1	Digital City Company	RD\$765,137.25
2	Obelca, SRL	RD\$850,000.00
3	IQTEK Solutions	RD\$966,089.70

CUARTO: Comunicar al Departamento de Compras y Contrataciones la publicación de la presente Acta en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

QUINTO: COMUNICAR a la Responsable de Acceso a la Información la presente Acta a los fines de garantizar la publicación en el portal institucional de esta Tesorería de la Seguridad Social, www.tss.gob.do

SEXTO: Informar que este acto administrativo es recurrible en sede administrativa, a través de la interposición de recurso de impugnación en el plazo de 10 días, según establece el numeral 1 del artículo 67 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones. Posteriormente podrá interponerse un recurso jerárquico en el plazo de 10 días, según establece el numeral 8 del artículo 67 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, el cual se entenderá como hábil, por lo previsto en el párrafo I del artículo 20 de la Ley núm. 107-13. Y, asimismo, en sede judicial con la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el plazo de 30 días, de conformidad con los artículos 1 y 5 de la citada Ley núm. 107-13 y 1 de la Ley núm.1494. Ambos plazos se contabilizarán desde el día siguiente a la recepción de la notificación de esta acta.

Acta finalizada el día (31) de julio 2024.

Elaborado por:

Revisado por:

Jochy Padilla
Jochy Padilla

Elizabeth Nuñez
Elizabeth Nuñez

Analista de Compras y Contrataciones

Encargada Departamento de Compras y Contrataciones

Marina Fiallo
Aprobado por:

José Israel del Orbe Antonio
Aprobada por:

Marina Fiallo
Directora Administrativa

José Israel del Orbe Antonio
Director de Finanzas

