

INF-0897/24

**INFORME SOLICITUD DE ASISTENCIA**  
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
TSS

NOVIEMBRE 19, 2024.-

## Informe

Luego de un cordial saludo, sirva la presente para exponer consideraciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), respecto al proceso de compra para la **adquisición batería y barra de tierra de data center**, el cual se nos ha presentado como dirección ejecutiva del gabinete de innovación y desarrollo digital.

### Observaciones:

- Se adjunta carta de solicitud
- Se adjunta justificación de compra
- Se adjunta ficha técnica

### A groso modo se solicita:

- 160 Adquisición de Baterías y Barra de Tierra para Data Center
  - 160 x batería de 12 Voltios 9AH
    - 120 para UPS Intrepid
    - 40 para UPS Liebert
  - Fabricadas en Estados Unidos
- 3 Servicio técnico de instalación de batería
- 4 Barra de Tierra 1/4x2x8 pulgadas
- 4 Servicio técnico de instalación de barra de tierra
- 1 Instalación de rejillas

### Conclusión:

Luego de revisar la documentación aportada, verificar la solicitud y sus soportes, evaluamos las especificaciones técnicas y consideramos que cumplen con todos los aspectos necesarios requeridos y no solapan ningún proyecto que haya de ejecutarse desde la Agenda Digital 2030.

**Mario Adames**

Encargado Departamento Asistencia Técnica Especializada  
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación  
(OGTIC)